

AKTIONSKORT - 2990 NIVÅ - Nivå Havn

110 cm



Før hændelse

Krisestab kontakter havnefoged og følger prognosen.

Ved kote 110: Strømmen skal slukkes ved pga. elskab og spildolietanken sikres.


Under hændelse

Havnefogeden igangsætter alarmeringskæde for frivillige indsatser, og opretter kommandocentral i nummer 15.

FF har ansvaret for regn- og spildevandsledninger.

Frivillige og private indsatser - se side 2.

Kritisk kote



Havnefoged

Christian Illum
Gadegaard
Tlf.: 30 52 48 04

Kommunale indsatser

Frivillige indsatser

Private indsatser

☆ Elskab

Spildevandskloak

Regnvandskloak

Kritisk kote ved stormflod: 110 cm